

REUNIÃO SINDUSCON ES

Anderson Hartuique Guilherme
Construção MT/BT Centro – DTCC

15 de Dezembro de 2009



escelsa

EXECUÇÃO DE OBRAS

- Execução em Linha Viva
- Programação de Desligamento
- Clientes especiais
- Materiais específicos

PENDÊNCIAS - ATRASO EXECUÇÃO DE OBRAS

- Galeria e Alvenaria da Câmara de Transformação
- Suportes para fixação das chaves e isoladores
- Eletroduto do poste de derivação da rede de MT
- Fixação das grades internas e abafadores
- Instalação dos aterramentos

PENDÊNCIAS - ATRASO LIGAÇÃO - MEDIDOR

- Projeto Elétrico no local da obra
- Condutores, equipamentos de proteção e caixa de medição divergente do projeto elétrico
- Caixas de medição, barramentos, derivação sem identificação
- Entrada de condutores invertida (Entrada esquerda e saída direita)
- Notas fiscais e ensaios elétricos no local (ligação de transformador)